

VORLAGE an:	GEMEINDERAT	AZ: Bearbeiter: Gimpel
SITZUNG am:	22. Juni 2020	Art: öffentlich
TOP:	Betreuungs- und Bildungscampus – Gewerk Außenanlage: Zustimmung zum Nachtrag Abfuhr und Entsorgung Aushub	

I. Sachverhalt:

Im Bereich des unteren Schulhofs der Wiesentalschule sollte eigentlich nur der bituminöse Belag erneuert werden.

Beim Entfernen des vorhandenen Bitumenbelags und beim Aushub für die neuen Entwässerungsrinnen und -leitungen kam im Untergrund des Hofes Material zum Vorschein welches als Unterbau nicht verwendet werden kann und somit ausgehoben und durch tragfähiges Material aufgefüllt werden musste.

II. Würdigung der Verwaltung:

Die Firma Walliser Bau GmbH wurde beauftragt die Beprobung zu veranlassen und eine Entsorgungsstelle zu ermitteln um ein Nachtragsangebot einzureichen.

Das nicht tragfähige Material wurde zwischengelagert und durch die BGU nach VwV Boden beprobt. Die Erdaushubuntersuchung ergab, dass der Aushub als Z 1.2-Material verwertet werden muss.

Diese Kosten sind in der ursprünglichen Kostenermittlung der Architekten nicht enthalten somit entstehen überplanmäßige Ausgaben.

Dieses Nachtragsangebot beläuft sich auf brutto 45.384,55 € für die Beprobung und Abfuhr von ca. 750 to Aushubmaterial.

III. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtrag für die Abfuhr und Entsorgung Aushubmaterial in Höhe von 45.384,55 € der Firma Walliser Bau GmbH & Co. KG, Niedermatt 17, 79694 Utzenfeld und somit den überplanmäßigen Ausgaben zu. Die Ausgaben können durch Mitteleinsparungen nicht ausgeführter Maßnahmen gedeckt werden.

Angela Gimpel
- Bauamt -

J. Multner
Bürgermeister